

Klockhammars Samfällighetsförening
 Hans Selin
 Pjäxvägen 7
 705 92 ÖREBRO

AR-20-SS-003631-01
EUSEST-00120802

Kundnummer: SL8901274

Analysrapport

Provnummer:	177-2020-02191599	Ankomsttemp °C Mikro	6,0
Provbeskrivning:		Ankomsttemp °C Kem	2,1
Matris:	Dricksvatten hos användaren	Provtagningsdatum	2020-02-19 10:00
Provet ankom:	2020-02-19	Mikrob. analys påbörjad	2020-02-19 22:31
Utskriftsdatum:	2020-03-02	Kemisk analys påbörjad	2020-02-20 05:39
		Provtagare	Hans Selin
Provmärkning:	Pjäxvägen		

Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref	
Odlingsbara mikroorganismer 22°C	1	cfu/ml		EN-ISO 6222:1999	d)
Långsamväxande bakterier	4	cfu/ml		ISO 6222 mod	d)
Koliforma bakterier 35°C	< 1	cfu/100 ml		SS 028167-2 mod.	d)
Escherichia coli	< 1	cfu/100 ml		SS 028167-2 mod, SS-EN ISO 9308-1/AC:2008	d)
Vattentemperatur vid provtagning	6.2	°C			c)*
Lukt, styrka, vid 20°C	Ingen			fd SLV 1990-01-01, metod 1, mod	a)
Lukt, art, vid 20 °C	Ingen			fd SLV 1990-01-01, metod 1, mod	a)
Turbiditet	1.1	FNU	20%	SS-EN ISO 7027-1:2016	a)
Färg (410 nm)	12	mg Pt/l	20%	SS-EN ISO 7887:2012 del C	a)
pH	7.7		0.2	SS-EN ISO 10523:2012	a)
Temperatur vid pH-mätning	21.7	°C		SS-EN ISO 10523:2012	a)
Konduktivitet	17	mS/m	10%	SS-EN 27888:1994	a)
Ammonium	< 0.010	mg/l	15%	SS-EN 11732:2005	a)
Ammoniumkväve (NH4-N)	< 0.010	mg/l	15%	SS-EN 11732:2005	a)
Järn Fe (end surgjort)	0.076	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016	b)
Mangan Mn (end surgjort)	0.0035	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016	b)

Kemisk bedömning	
Tjänligt (Bedömning utförd enl. SLV FS 2001:30)	
Mikrobiologisk bedömning	
Tjänligt (Bedömning enligt SLV FS 2001:30)	
Provet har analyserats mer än 12 timmar efter provtagning. Analysresultaten kan ha påverkats av detta.	

Utförande laboratorium/underleverantör:

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

- a) Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 10300
- b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125
- c) Uppgift från provtagare
- d) Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 2085

Kopia till:

christer.soderback@klockhammar.se (christer.soderback@klockhammar.se)
miljokontoret@orebro.se (miljokontoret@orebro.se)

Sofie Nielsen, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.