

Klockhammars Samfällighetsförening
Jonny Hagberg
Orienterarvägen 1
705 92 ÖREBRO

AR-21-QI-098212-01

EUSELI2-00949951

Kundnummer: SL8901274

Analysrapport

Provnummer:	177-2021-11160735	Ankomsttemp °C	Kem	4
Provbeskrivning:		Provtagningsdatum		00:00:00
Matris:	Avloppsvatten	Mikrob. analys påbörjad		00:00:00
Provet ankom:	2021-11-16	Kemisk analys påbörjad		2021-11-16 10:30
Utskriftsdatum:	2021-11-29	Provtagare		Jonny Hagberg
Provmärkning:	Inkommande			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
pH	7.5		0.2	SS-EN ISO 10523:2012 a)
Temperatur vid pH-mätning	23.9	°C		SS-EN ISO 10523:2012 a)
Biokemisk syreförbrukning BOD7	140	mg/l	30%	SS-EN ISO 5815-1:2019/5815-2:2003, ISO 17289:2014 a)
Fosfor P	2.0	mg/l	10%	SS-EN ISO 15681-2:2018 a)
Total-kväve	15	mg/l	10%	ISO 29441:2010 a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

Kopia till:

christer.soderback@klockhammar.se (christer.soderback@klockhammar.se)

Sara Gustavsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v58

Sida 1 av 1